



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505

e-mail: sekretariat.psse.opole@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-opole>

HK.90820.1.3.2025.JR

Opole,

28-01-2025

Ocena jakości wody w IV kwartale 2024 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez Wodociąg i Kanalizację w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole, na **wodociągu publicznym Opole** stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W analizowanym okresie stwierdzono jednostkowe przekroczenia dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w jednym z punktów zgodności tj. ul. Szarych Szeregów 23 – hydroforownia (próbki pobrane w październiku oraz w grudniu), po wprowadzeniu działań naprawczych badania kontrolne nie wykazały przekroczeń.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Opole obejmuje swoim zasięgiem miasto Opole, okresowo gminę Tarnów Opolski, Zawadę, Kępę i Luboszyce.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2024 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

Otrzymuje:

1. Wodociąg i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
ul. Oleska 64, 45-222 Opole

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Opole, Rynek 1a, 45-015 Opole
2. Wójt Gminy Łubniany
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
3. Wójt Gminy Turawa
ul. Opolska 39 c, 46-045 Turawa
4. Wójt Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
5. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
mgr Marianna Nanowska-Geisler

Sprawę prowadzi:

Joanna Radomańska
starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej
tel. 77 44 28 511